

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вязовский сельсовет Ташлинского района
Оренбургской области
461190, Оренбургская область,
Ташлинский район, с. Вязовое

ул. Школьная д.2

Тел. (35347) 2-77-36

Факс (35347) 2-77-96

25.05.2018 № 105

На № _____ от _____

Подключение инженерно-технического
Обеспечения по адресу: Ташлинский р-н, с. Шумаево
ул. Центральная
Кадастровый номер земельного участка 56:31:1301012:201

Технические условия

1. Подключение выполнить от центрально водопровода ПВХ диаметром 110.
2. Подвод водопровода производить после получения ордера на земляные работы и паспорта на водопользование.
3. На месте врезки установить колодец, в нём предусмотреть отключающую запорную арматуру.
4. Водопровод запроектировать из полиэтиленовых труб диаметром не более 32 мм.
5. Плата за подвод водопровода рассчитывается индивидуально по калькуляции.
6. Срок подключения объекта к сетям после получения разрешительных документов и оплаты в течении 10 дней.
7. Технические условия действительны в течении 24-месяцев со дня выдачи.

Глава администрации:



Антонов Ю.В



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»

(АО «Газпром газораспределение Оренбург»)

ФИЛИАЛ В Г. СОРОЧИНСКЕ
(СОРОЧИНСКМЕЖРАЙГАЗ)

Ул. Фурманова, д. 107, г. Сорочинск, Оренбургская область, РФ, 461904
Тел. +7 (35346) 6-10-00, факс +7 (35346) 6-10-05
www.gorodgas.ru, e-mail: sorochinsk@gorodgas.ru

ОКПО 05130457, ОГРН 1025601005182, ИНН 5603010300, КПП 560301001

23.04.2018 № (ПД) 11-45/464

на № _____ от _____

О технической возможности

О технической возможности

Заявитель: Администрация МО Ташлинский район
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

Основание для выдачи технических условий:
– письмо Заявителя

Возможный объект капстроительства: гараж

Местоположение объекта капстроительства: на земельном участке с кадастровым номером 56:31:0401001:182, расположенном по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район с.Шумаево,

Срок подключения (технологического присоединения): 9 месяцев

Срок действия технических условий: 70 рабочих дней

Технические условия на подключение возможного объекта капитального строительства к газораспределительной сети ГРС Ташла, технологически связанной с газотранспортными сетями Уралтрансгаз

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка к сети газораспределения в точке подключения до 15 н.м³/час
– (максимальный часовой расход газа на участке подключения)

Плата за подключение объекта капстроительства к сети газораспределения по состоянию на дату выдачи технических условий определяется в соответствии с приказом департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов №75-г/п от «14» ноября 2017 года

составит 51 605,79 руб (с НДС) за подключение

Главный инженер

Глава администрации МО Ташлинский район

Е.А. Грязнова

№ 10-1281 от 13.04.2018
На 269/и от 11.04.2018

Заместителю главы Администрации
МО Ташлинского района
И.И. Черемисину

О направлении информации

461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с.Ташла,
ул. Довженко, д.46.

Уважаемый Иван Иванович!

На Ваш запрос о предоставлении технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта на земельном участке с кадастровым номером 56:31:0401001:182 к сетям инженерно-технического обеспечения для исполнения требований статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации сообщая, что данная процедура регламентируется Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 (далее - Правила).

Согласно пункта 2 абзац 1 и 2 Правил:

"ресурсы" - **холодная и горячая вода и тепловая энергия**, используемые для предоставления услуг по **тепло- и водоснабжению**;

"сети инженерно-технического обеспечения" - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в **процессе тепловодоснабжения и водоотведения**.

Западное ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» является сетевой организацией и оказывает услуги **по энергоснабжению**. Таким образом, Правила не имеют отношения к деятельности сетевой организации.

Подключение к электрическим сетям регламентировано Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. в действующей редакции) (Далее – Правила ТП).

Для подключения к электрическим сетям необходимо в соответствии с Правилами ТП подать заявку на технологическое присоединение. По заявке будут разработаны технические условия с разделением технических мероприятий для исполнения Сетевой организацией и Заявителем.


Для подачи заявки необходимо обратиться в Ташлинский РЭС Западного ПО, по адресу: 461170, с. Ташла, ул. Энергетиков, 20, режим работы пн.-пт. с 8:00 до 17:00.

На основании вышеизложенного оставляем Ваше письмо без рассмотрения.

Директор Западного ПО

Ю.А. Гаврилов

Визы согласования:

Дата	Подпись	ФИО	Должность	Замечания
13.04.18		Н.Д. Лапшина	Заместитель директора по РУ	
13.04.18		А.В. Иванов	Ведущий специалист ОПОЭСД	

Исп.: Аксенова Г.А., Тел.:(35342)75-546